



ORGANISMUL NAȚIONAL DE METROLOGIE
AL REPUBLICII MOLDOVA

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
STANDARDIZARE ȘI METROLOGIE

CERTIFICAT DE RECUNOAȘTERE A APROBĂRII DE MODEL

Nr. 212 R

Data înregistrării 13.07.2009

Valabil pînă la "01" iulie 2011

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 647- XIII din 17.11.1995 cu modificările și completările ulterioare aprobate prin Legea nr. 222-XVI din 25 octombrie 2007, în baza acordurilor (contractelor) internaționale (interstatale) de recunoaștere reciprocă a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model și în conformitate cu Hotărîrea organismului național de metrologie nr. 0009 -M art.11 din „13” iulie 2009, se eliberează prezentul certificat de recunoaștere a aprobării de model pentru mijlocul de măsurare

contor static trifazat de energie electrică activă și reactivă tip CE 302

(denumirea, tipul mijlocului de măsurare)

aprobat de Agencia Federală pe Reglementări Tehnice și Metrologie a Federației Ruse

(denumirea Organismului Național de Metrologie din țara producătoare)

în baza rezultatelor încercărilor metrologice.

Producător ОАО «Концерн Энергомера», Federația Rusă

(țara, denumirea firmei)

În baza expertizei metrologice a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model mijlocul de măsurare menționat este înregistrat în Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare al Republicii Moldova cu nr. I-0685:2009

Solicitantului F.P.C. „LACHI APARAT” S.R.L.

(denumirea agentului economic, adresa, telefonul)

Sediul: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Ismail, 52

i se conferă dreptul de import.

Pentru **contor static trifazat de energie electrică activă și reactivă tip CE 302**

(denumirea, tipul mijlocului de măsurare)

se stabilește obligatoriu verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare metrologică - **48 luni**

Conformitatea a fost stabilită prin expertiza metrologică descrisă în raportul parte componentă a dosarului Nr. 649, care cuprinde 98

Director general



Igor CALDARE