

**Таблица замены счетчиков, снятых с производства на  
выпускаемые счетчики серии «СЕ и «ЦЭ.**

<b>№ п/п</b>	<b>Счетчики электроэнергии, снятые с производства</b>	<b>Счетчики серий СЕ и ЦЭ, замещающие снятые с производства</b>	<b>Особенности</b>
	<b>Ф68700В</b>	<b>СЕ300 S33/ЦЭ6803В</b>	
1.	Ф68700В 1Н 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
2.	Ф68700В 1Н 57,7В 1-1,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
3.	Ф68700В 1Н 100В 5-7,5А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
4.	Ф68700В 1Н 100В 1-1,5А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
5.	Ф68700В 2Н 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
6.	Ф68700В 2Н 57,7В 1-1,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
7.	Ф68700В 2Н 100В 5-7,5А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
8.	Ф68700В 2Н 100В 1-1,5А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
9.	Ф68700В 1Н 220В 5-7,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 043 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
10.	Ф68700В 1Н 220В 5-50А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 145 J	5-60А; корпус шкафной
11.	Ф68700В 1Н 220В 10-100А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 146 J	5-100А; корпус шкафной
12.	Ф68700В 1Н 127В 5-7,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 043 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной; Вкл. по схеме Арона
13.	Ф68700В 1Н 127В 5-50А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 145 J	5-60А; корпус шкафной, Вкл. по схеме Арона
14.	Ф68700В 1Н 127В 10-100А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 146 J	5-100А; корпус шкафной, Вкл. по схеме Арона
15.	Ф68700В 1Н 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. М	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
16.	Ф68700В 1Н 57,7В 1-1,5А 3ф.4пр. М	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
17.	Ф68700В 1Н 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М	ЦЭ6803В 1 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М7 P32	
18.	Ф68700В 1Н 100В 1-1,5А 3ф.3пр. М	ЦЭ6803В 1 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М7 P32	5-7,5А
19.	Ф68700В 2Н 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. М	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
20.	Ф68700В 2Н 57,7В 1-1,5А 3ф.4пр. М	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
21.	Ф68700В 2Н 100В 5-7,5А 3ф.3пр. М	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
22.	Ф68700В 2Н 100В 1-1,5А 3ф.3пр. М	СЕ 300 S33 003 JУ	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
23.	Ф68700В 1Н 220В 5-7,5А 3ф.4пр. М	ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 P32	1-7,5А
24.	Ф68700В 1Н 220В 5-50А 3ф.4пр. М	ЦЭ6803В 1 230В 5-60 А 3ф. 4пр. М7 P32	5-60А,
25.	Ф68700В 1Н 220В 10-100А 3ф.4пр.М	ЦЭ6803В 1 230В 10-100 А 3ф. 4пр. М7 P32	
26.	Ф68700В 1Н 127В 5-7,5А 3ф.4пр. М	ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 P32	1-7,5А Вкл. по схеме Арона
27.	Ф68700В 1Н 127В 5-50А 3ф.4пр. М	ЦЭ6803В 1 230В 5-60 А 3ф. 4пр. М7 P32	5-60А, Вкл. по схеме Арона
28.	Ф68700В 1Н 127В 10-100А 3ф.4пр. М	ЦЭ6803В 1 230В 10-100 А 3ф. 4пр. М7 P32	Вкл. по схеме Арона

<b>№ п/п</b>	<b>Счетчики электроэнергии, снятые с производства</b>	<b>Счетчики серий СЕ и ЦЭ, замещающие снятые с производства</b>	<b>Особенности</b>
	<b>Ф68700В</b>	<b>СЕ300 S33/ЦЭ6803В</b>	
1.	Ф68700В 1Н 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
2.	Ф68700В 1Н 57,7В 1-1,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
3.	Ф68700В 1Н 100В 5-7,5А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
4.	Ф68700В 1Н 100В 1-1,5А 3ф.3пр. Э	СЕ 300 S33 003 J	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной
5.	Ф68700В 2Н 57,7В 5-7,5А 3ф.4пр. Э	СЕ 300 S33 003 JY	Кл. 0,5S; 5-10А; корпус шкафной